



Saksprotokoll

Framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning - Vestby kommune

| | | | |
|---------------------|--------------------|----------|-----------------|
| Saksbehandler: | Arne Kristian Sogn | Saksnr.: | 16/00531 |
| Behandlet av | | | Møtedato |
| 1 Formannskapet | | 28/19 | 06.05.2019 |
| 2 Kommunestyret | | 37/19 | 20.05.2019 |

Kommunestyrets behandling 20.05.2019:

Votering:

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 20.05.2019:

- Dagens situasjon for alternativ drikkevannsforsyning til enhver tid er ivaretatt ved at kommunen kan motta 4200 m³ vann fra Fredrikstad/Sarpsborg og inntil 3100 m³ vann fra Ås dersom leveransen fra Movar uteblir. Den alternative forsyningen vil derfor være tilstrekkelig i lang tid framover.
- Lekkasjesøk på drikkevannsnettet intensiveres samtidig med utskifting av hovedvannstrase gjennom Vestby slik at det nasjonale målet for lekkasjer, som er under 25%, nås snarest mulig.
- Hvitsten vannverk som i dag er en ren nødvannsforsyning holdes i drift.
- Forhandlinger med Movar med sikte på å øke leveranse av vann fra Fredrikstad/Sarpsborg i framtid gjennomføres innen utløpet av 2021.
- Forhandlinger med kommunene Ås, Ski og Oppegård med sikte på å øke leveranse av vann fra nord gjennomføres innen utløpet av 2021.

Saksprotokollen bekreftes
Vestby, 21. mai 2019

Elin Tokerød

Dokumentet er elektronisk godkjent